



Mendoza, 05 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN EPRE N° 110/ 2021

ACTA N° 529/ 2021

**ASUNTO: EDEMSA-RECURSO DE REVOCATORIA
Disposición Gerencial GTS N° 436/2020**

VISTO:

El Expte. N° EX-2019-06979021-GDEMZA-EPRE#SSP caratulado "NIC 1507001 EDEMSA. PONTONI HERMANOS" – Reclamo p/ CAR.

CONSIDERANDO:

Que en orden 12, obra la Disposición Gerencial GTS N° 436/2020. Mediante la misma se dispone encuadrar como consumo antirreglamentario el reclamo analizado, en la misma se establece anular la factura N° 0003-14337538, emitiendo en su lugar una nueva por 4418 kWh en Alta y 14863 kWh en Baja más recargo e intereses.

Que notificada la citada Disposición Gerencial, en orden 20, se presenta la Distribuidora y solicita analizar lo informado precedentemente, a fin de rectificar la Disposición Gerencial GTS N° 436/20. EDEMSA considera improcedente el criterio utilizado por el EPRE, ya que solicita la refacturación por 168 días debido a que en el Sistema OPEN se informa la O/S 42329670 -Suspensión- de fecha 07/05/2019, en la que no se hace mención a ninguna anomalía en el punto de venta.

Que en orden 21, la Gerencia Técnica del Suministro toma debida intervención (MEMO GTS N° 327/2020). Se remite a las consideraciones técnicas desarrolladas en el informe técnico N° 178/2020 en orden 6, previo a la Disposición Gerencial y agrega en particular que se ha analizado el expediente, ponderando todos los elementos existentes en el mismo. Con respecto a la actuación de los operarios destaca lo expuesto en el R.S.E.E. que en su art. N°9 inc. e) expresa: "Anormalidades - Informe del Personal": Instruir a su personal vinculado con la atención, conservación, lectura y/o cambio de medidores, equipos de medición y/o conexiones, la responsabilidad inexcusable de informar al USUARIO las anomalías que presente la instalación.

Que la cuantificación establecida por la Gerencia Técnica del Suministro, resulta razonable y en el entendimiento técnico el criterio utilizado indica un mayor grado de certeza para el recupero de energía, toda vez que resulta del análisis técnico del medidor realizado en laboratorio.





Que en orden 27, la Gerencia Jurídica de la Regulación en lo formal opina que corresponde encuadrar la presentación de la Distribuidora como Recurso de Revocatoria, toda vez que cumple con los aspectos formales exigidos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 176, art. 177 y cc.), y en lo sustancial del planteo, opina que la temática en cuestión ha sido analizada por la Gerencia Técnica del Suministro, observando la normativa vigente y respetándose en el procedimiento las garantías constitucionales de debido proceso y legítima defensa.


Que el Directorio comparte las conclusiones arribadas por las Gerencias intervinientes en la sustanciación del presente recurso.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 54 inc. a); b) de la Ley 6.497 y su modificatoria, normas concordantes y complementarias,


**EL DIRECTORIO DEL
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO
RESUELVE:**

1. Admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso de revocatoria presentado por EDEMSA y en consecuencia confirmar en todos sus términos la Disposición Gerencial GTS N° 436/2020.
2. La presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que a continuación se indican, los cuales se computarán, a partir del día siguiente al de haberse operado la notificación de la misma: a) Respecto del Usuario: Mediante Recurso de Alzada ante el Poder Ejecutivo conforme lo dispone el Artículo 183 de la Ley de Procedimiento Administrativo 9.003, dentro de QUINCE (15) días hábiles administrativos o, mediante Acción Procesal Administrativa por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia conforme lo dispone el Artículo 20 de la Ley Procesal Administrativa 3.918, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos; b) Respecto de la Distribuidora: mediante Acción procesal Administrativa por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia conforme lo dispone el Artículo 20 de la Ley Procesal Administrativa 3.918, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos.
3. Regístrese, notifíquese y archívese.




Lic. ANDREA SALINAS
DIRECTORA
EPRE


Ing. CESAR HUGO REOS
DIRECTOR
EPRE


ANDREA MOLINA
PRESIDENTE
EPRE